



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Рязанской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Сасовского, Ермишинского,  
Кадамского, Пителинского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области  
г. Сасово, ул. Ново-Елатомская, 27, тел.(49133) 5-08-13

**Предписание № 36/1/6**  
**по устранению нарушений требований в области пожарной безопасности**  
**ОГБПОУ "Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова"**

**Петров Николай Дмитриевич**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Сасовского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по пожарному надзору № 36 от «12» октября 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 час. 00 мин " 25 " октября 2017 г. по 15 час 00 мин " 25 " октября 2017 года. Проведена проверка: инспектором Сасовского межрайонного ОНД и ПР старшим лейтенантом внутренней службы Немовым Олегом Сергеевичем.  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)  
Совместно с начальником хозяйственного отдела ОГБПОУ "Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова" Петровым Николаем Дмитриевичем.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований в области гражданской обороны с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<b>Рязанская область, г. Сасово, ул. Ленина, дом 42.</b>				
1.	- допущены к работе лица, не прошедшие обучение пожарно-техническому минимуму.	<p style="text-align: center;">Основание ППР В РФ № 390, п. 3.</p> <p>Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.</p> <p>Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.</p> <p>Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.</p>	01.04.2018г.	
2.	- допущено хранение под лестничными маршами вещей, мебель и других горючих материалов.	<p style="text-align: center;">Основание ППР В РФ № 390, п. 23к.</p> <p>На объектах запрещается: устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.</p>	01.04.2018г.	
3.	- отсутствуют запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	<p style="text-align: center;">Основание ППР В РФ № 390, п. 35.</p> <p>Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.</p> <p>Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.</p>	01.04.2018г.	

4.	- не очищены эвакуационные пути от различных материалов, изделий, оборудования и других предметов.	<p>Основание ППР В РФ № 390, п. 36б.</p> <p>При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.</p>	01.04.2018г.	
5.	- не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.	<p>Основание ППР В РФ № 390, п. 43.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.</p> <p>Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.</p> <p>В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.</p>	01.04.2018г.	

6.	<p>- не организовано проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующих актов.</p>	<p>Основание ППР В РФ № 390, п. 55.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.</p>	01.04.2018г.	
7.	<p>- не представлен сертификат пожарной безопасности на материалы, используемые для отделки путей эвакуации в коридорах (покрытие пола (линолеум), отделка стен (панели)).</p>	<p>Основание ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании», п.6.25* СНиП 21-01-97*.</p> <p>В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:</p> <p>Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;</p> <p>Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.</p> <p>В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1.</p> <p>Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.</p>	01.04.2018г.	

Рязанская область, г. Сасово, Промышленный проезд, дом 1.

8.	<p>- допущены к работе лица, не прошедшие обучение пожарно-техническому минимуму.</p>	<p>Основание ППР В РФ № 390, п. 3.</p> <p>Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.</p> <p>Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.</p> <p>Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.</p>	01.04.2018г.	
9.	<p>- допущено хранение под лестничными маршами вещей, мебель и других горючих материалов.</p>	<p>Основание ППР В РФ № 390, п. 23к.</p> <p>На объектах запрещается: устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.</p>	01.04.2018г.	

10.	- отсутствуют запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	<p>Основание ППР В РФ № 390, п. 35.</p> <p>Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.</p> <p>Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.</p>	01.04.2018г.	
11.	- не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.	<p>Основание ППР В РФ № 390, п. 43.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.</p> <p>Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.</p> <p>В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.</p>	01.04.2018г.	

**Рязанская область, г. Сасово, пр-т Свободы, дом 22а.**

12.	- допущены к работе лица, не прошедшие обучение пожарно-техническому минимуму.	<p>Основание ППР В РФ № 390, п. 3.</p> <p>Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.</p> <p>Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.</p> <p>Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.</p>	01.04.2018г.	
13.	- допущено хранение под лестничными маршами вещей, мебель и других горючих материалов.	<p>Основание ППР В РФ № 390, п. 23к.</p> <p>На объектах запрещается: устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.</p>	01.04.2018г.	
14.	- не обеспечено проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний не реже 1 раза в 5 лет.	<p>Основание ППР В РФ № 390, п. 24.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.</p>		

15.	- отсутствуют запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа	<p>Основание ППР В РФ № 390, п. 35.</p> <p>Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.</p> <p>Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.</p>	01.04.2018г.	
16.	- не очищены эвакуационные пути от различных материалов, изделий, оборудования и других предметов.	<p>Основание ППР В РФ № 390, п. 36б.</p> <p>При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.</p>	01.04.2018г.	
17.	- не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.	<p>Основание ППР В РФ № 390, п. 43.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.</p> <p>Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.</p> <p>В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.</p>	01.04.2018г.	



18.	- не организовано проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующих актов.	<p>Основание ППР В РФ № 390, п. 55.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.</p>	01.04.2018г.	
19.	<p>- пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода выполнены из горючих материалов;</p> <p>- не организована перекатка пожарных рукавов.</p>	<p>ППР в РФ № 390, п. 57.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).</p> <p>Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.</p> <p>(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)</p> <p>Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.</p> <p>(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)</p>	01.04.2018г.	

Устранение указанных нарушений требований в области пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований и (или) сроками их устранения физические и (или) юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц законодательством Российской Федерации.

Мероприятие по надзору проводили:

Инспектор Сасовского межрайонного ОНД и ПР  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области



О.С. Немов

(должность, фамилия, инициалы лица, осуществляющего надзор)

М.П.

(подпись)

25 октября 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Начальник хозяйственного отдела ОГБПОУ "Сасовский индустриальный колледж имени  
полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова".

Петров Николай Дмитриевич

(подпись)

(ф.и.о.)

25 октября 2017 г.